

## Rendezvények szervezésével kapcsolatos legfontosabb szabályok

A rendezvény szervezőjének elsődleges feladata felmérni, és meghatározni hogy a rendezvény hány személyt képes befogadni. Ezt a helyszín kiválasztása adja meg alapvetően. Minden helyszín és minden rendezvény sajátos, egyedi feltételek biztosításakor engedélyezhető, ezért a szervezés első lépéseikor ajánlott megkeresni az ügyben eljáró hatóságokat:

- 1000 főt meghaladó rendezvények esetében a rendezvény helye szerinti önkormányzat jegyzőjét, akinél az eljárást meg kell indítani és rendezvénytartási engedélyt kell kérni.

1000 fő alatti rendezvények esetében:

- Katasztrófavédelmi hatóság,
- Rendőrhatóság,
- Népegészségügyi Intézet,

A hatóságok szakmai tájékoztatással ellátva kérik a rendezvényhez szükséges terveket becsatolni:

- Menekülési terv
- Tűzvédelmi terv
- Mentési terv

A rendezvényért és annak biztonságos lebonyolításáért felelős személyt/személyeket a tervekben meg kell jelölni.

### **A rendezvényekkel kapcsolatos legfontosabb jogszabályok:**

- A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló **23/2011. (III.8.) Korm. rendelet**, mely az **1000 fő feletti szabadtéri zenés, táncos rendezvények engedélyeztetésének ügymenetét szabályozza:**
  - ügyintézési határidő: 20 nap
  - eljárási díjak
  - szakhatóságok előzetes hozzájárulása
- **1000 fő alatti létszámú rendezvény esetén a rendezvény szervezője saját felelősséggel kell, hogy betartsa a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet előírásait**
- **Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX.6.) BM rendelet 235. pontjában szabályozott Szabadtéri rendezvények előírásai**

### ***Kivonatok a fenti szabályokból:***

**A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet előírásai:**

#### **Rendezvények egészségügyi biztosításának formái, szintjei és módja**

- 1. *Rendezvénybiztosítás:*
- 1.1. *A rendezvénybiztosítás az 1. melléklet II/B. pontja szerinti mentőegységekkel – a transzplantációs mentőgépkocsi kivételével – és oxiológiai ambulanciával látható el.*
- 1.2. *Az oxiológiai ambulancia a rendezvényen egészségügyi ellátásra szoruló, legalább 5 személy vizsgálatára és megfigyelésére alkalmas, szükség esetén halottak elkülönítésére szolgáló egészségügyi ellátó egység, ahol a folyamatos ivóvíz- és áramellátás, világítás, valamint vezetékes vagy vezeték nélküli hírközlő eszközök biztosítottak.*
- 1.2.1. *Az oxiológiai ambulancia személyi és tárgyi feltételei:*
- 1.2.1.1. *Személyi feltétel:*

- - vezetője: oxiológus vagy oxiológus és sürgősségi orvostan szakorvos,
- - személyi állománya : legalább 2 fő orvos vagy mentőtiszt, 2 fő mentőápoló.
- 1.2.1.2. Tárgyi feltételek:
- Megegyezik a legalább 5 fő ellátásához szükséges mértékben kibővített gyógyszer- és kötszerkészletű rohamkocsi felszereléssel, a hordágy, hordszék, lapáthordágy, gyermek gerincágy (board), gyermek méretű végtagrögzítő sínkészlet, vákuummatrac kivételével, valamint többletfelszereléssel.
- 1.2.1.2.1. Többletfelszerelés:
- - legalább 2 db vizsgálóágy,
- - legalább 2 db vizsgálólámpa,
- - legalább 3 db fektetőágy,
- - legalább további 4 db, minimum 7 l oxigénpalack,
- - legalább 4 db pulzoximéter,
- - szinkron és aszinkron üzemmódban használható defibrillátor, őrző monitorral legalább további 1db.
- 1.3. A rendezvénybiztosítást végző szolgáltató az 1.5. és 1.6. pontban foglaltak betartásán túl a rendezvénybiztosítás ellátására további mentőjárműveket is bevonhat.
- 1.4. A rendezvénybiztosítás vezetője rádió-, illetve telefonkapcsolatot tart a területileg illetékes OMSZ Irányító Csoporttal.
- 1.5. A rendezvény szervezője a helyszín biztosításában résztvevőkkel történő folyamatos kapcsolattartás érdekében – a szervezők közül – felelős vezetőt jelöl ki.
- 1.6. A rendezvény biztosításának szintjei:
- 1.6.1. Kisebb létszámú, 1000 fő alatti rendezvény esetén rendezvénybiztosítás akkor szükséges, ha a rendezvényt kifejezetten betegek vagy időskorúak számára szervezik, illetve jogszabály az esemény, sportesemény jellegére tekintettel azt kötelezően előírja.
- 1.6.2. 1000–5000 fő részvétele esetén legalább egy esetkocsi szükséges, vízi, vízen történő sport rendezvény esetén sürgősségi mentőhajó szükséges.
- 1.6.3. 5001–10 000 fő részvétele esetén legalább egy esetkocsi és egy mentőgépkocsi szükséges.
- 1.6.4. 10 001–50 000 fő részvétele esetén legalább egy rohamkocsi, egy esetkocsi és egy mentőgépkocsi szükséges.
- 1.6.5. 50 001–200 000 fő közötti létszámú rendezvény esetén, minden megkezdett 50 000 főnként további egy-egy eset- és egy-egy mentőgépkocsi, valamint 100 000 főnként további egy rohamkocsi szükséges.
- 1.6.6. 200 000 fő feletti létszám esetén minden megkezdett 100 000 főnként további egy-egy roham- és egy-egy esetkocsi, valamint két mentőgépkocsi szükséges. Ebben az esetben az egyik rohamkocsi mentőorvosi gépkocsival helyettesíthető.
- 1.6.7. 50 000 főt meghaladó rendezvény esetén oxiológiai ambulancia biztosítása szükséges.
- 1.6.8. Szabadtéri autómotorsport-rendezvény esetén – a fokozott veszélyforrásra figyelemmel – egy mentőhelikopter is szükséges, ha a rendezvény nagy területen zajlik, mentőgépkocsival nehezen bejárható és a pálya legtávolabbi pontja 10 percen belül, illetve az ellátó egészségügyi intézmény 20 percen belül földi mentőjárművel nem érhető el.
- 1.6.9. 1000 fő feletti rendezvény biztosítása csak olyan mentőegységgel látható el, ahol a személyzet minden tagja 6 havi átlagban legalább havi 24 óra kivonuló szolgálatot teljesít, OMSZ által irányított mentőegység tagjaként.
- 2. Gyalogőrség
- 2.1. Az egészségügyi ellátás gyalogőrséggel csak épületben vagy kis területre korlátozott szabadtéren szervezett rendezvényen biztosítható, amennyiben a rendezvényen résztvevők száma 1001 főnél kevesebb. Ezen létszám felett az 1. pontban foglaltak szerinti rendezvénybiztosítás szükséges.
- 2.2. Az ellátást szakképzett mentőápoló, mentőtiszt, orvos, mentőorvos, vagy ezek közül több személy együttesen végzi.
- 2.3. A rendezvény helyszínén biztosítani kell betegvizsgálatra alkalmas állandó vagy ideiglenes helyiséget fektetési lehetőséggel.
- Gondoskodni kell vezetékes vagy vezeték nélküli hírközlő eszközről, továbbá a szakelsősegély biztosításához szükséges felszerelésről.
- 2.4. A gyalogőrségi szakelsősegély kötelező felszerelése:
- 2.4.1. Gyalogőrségi mentőtáska:

- *A felszereléseket a gyalogórséget ellátó személy a beavatkozási jogkörétől függően használhatja.*
- *2.4.1.1. A rögzítés és a sebellátás eszközei:*
- *2.4.1.1.1. Steril kötszerek: 5-5 db*
  - *6x6 lap*
  - *1/2 x 80 lap*
  - *1/4 x 80 lap*
  - *gyorskötöző pólya.*
- *2.4.1.1.2. Nem steril kötszerek:*
  - *5, 10, 15-ös pólya 5-5 db.*
- *2.4.1.1.3. Kéz- és bőrfertőtlenítő-szer.*
- *2.4.1.1.4. Háromszögletű kendő 2 db.*
- *2.4.1.2. Diagnosztikus és betegellenőrző eszközök:*
- *2.4.1.2.1. Vérnyomásmérő és fonendoszkóp,*
- *2.4.1.2.2. Lázmérő,*
- *2.4.1.2.3. Vércukorszint meghatározó készülék tesztsíkkal,*
- *2.4.1.2.4. Reflex-kalapács,*
- *2.4.1.2.5. Pupilla-lámpa.*
- *2.4.1.3. Légútbiztosítás, lélegeztetés eszközei:*
- *2.4.1.3.1. Lélegeztető ballon és maszk,*
- *2.4.1.3.2. Leszívópumpa: taposó vagy egyéb hordozható szívó,*
- *2.4.1.3.3. Leszívó katéterek,*
- *2.4.1.3.4. Száj-garat tubus,*
- *2.4.1.3.5. Magill-fogó.*
- *2.4.1.4. Betegellátás, ápolás, fertőzés elleni védelem eszközei:*
- *2.4.1.4.1. Egyszer használatos fecskendők, tűk, perifériás vénás kanülök,*
- *2.4.1.4.2. Infúziós szerelék,*
- *2.4.1.4.3. Kézi műszerek: olló, csipesz, érfogó, szike,*
- *2.4.1.4.4. Védőkesztyűk, orr-száj maszkok, műanyag védőszemüveg,*
- *2.4.1.4.5. Hulladékgyűjtő veszélyes hulladéknak,*
- *2.4.1.4.6. Hullatakaró.*
- *2.4.1.5. Gyógyszerek:*
- *2.4.1.5.1. Injekciók:*
  - *Nem kábító fájdalomcsillapító,*
  - *Simaizom görcsoldó,*
  - *20%-os glukóz,*
  - *Inzulin antagonistá: glucagon,*
  - *Szimpatikus idegrendszeri izgatók: adrenalin,*
  - *Kábító fájdalomcsillapító: morfin származék,*
  - *Kábító hatású fájdalomcsillapító elleni szer,*
  - *Ketamin,*
  - *Nyugtató,*
  - *Vízajtó,*
  - *Infúzióban adható nitroglicerin,*
  - *Szteroid hatású gyógyszerek,*
  - *Antihisztamin,*
  - *Vérnyomás csökkentő szerek,*
  - *Hörgtágító szerek,*
  - *Görcsgátló szerek,*
  - *Szorongás-, feszültségoldó szerek,*
  - *Hányás-, hányinger csillapító szerek.*
- *2.4.1.5.2. Infúzió:*
  - *Izotóniás elektrolit oldat.*
- *2.4.1.5.3. Szájon át adható készítmények:*
  - *Méreganyagokat megkötő szerek: orvosi szén,*
  - *Véralvadás gátló szerek: acetilszalicilsav,*
  - *Rövid hatástartamú vérnyomáscsökkentő: ACE-gátló,*
  - *Nyelv alá vagy szájnyálkahártyára adható nitroglicerin,*
  - *Beta-2 receptor izgató spray.*

- 2.4.1.5.4. Rektálisan adható készítmények:
  - központi idegrendszeri görcsoldók: diazepam,
  - lázcsillapító kúp,
  - rektális szteroid.
- 2.4.1.6. Egyéb kiegészítő felszerelés:
  - Ampullatartó, zseblámpa.
- 2.4.1.7. Dokumentáció:
  - esetlap.

## **Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX.6.) BM rendelet 235. pontjában szabályozott Szabadtéri rendezvények előírásai:**

**595. § (1)** Szabadtéri rendezvény területéről a gyors és biztonságos menekülés érdekében menekülési lehetőséget kell kialakítani, ezeket – napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén világító vagy utánvilágító – biztonsági jelekkel jelölni kell. A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a nézőközönség számára kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen.

(2)<sup>144</sup> Az (1) bekezdés szerinti jelölések legkisebb mérete legalább 1200 x 600 mm.

(3) Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett nézőközönség számára kialakított terület bármely pontján hallható legyen.

(4) Szabadtéri rendezvény területén a várható nézőközönség létszámát figyelembe véve 1000 résztvevőnként 2,5 méter széles menekülési lehetőségeket (közlekedőt, járdát, lépcsőt, rámpát, lehajtót) kell biztosítani. A menekülési lehetőségek egymás közötti távolsága legfeljebb 50 m lehet.

(5)<sup>145</sup> A szabadtéren tartandó rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény szervezője, rendezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt 30 nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak megküldeni.

(6) A rendezvény szervezője által készített tűzvédelmi előírások a következőket tartalmazzák:

- a) a tervezett rendezvény megnevezését, rendeltetését, kezdetének és befejezésének várható időpontját,
- b) a tervezett rendezvény helyszínének leírását, útvonalát,
- c) a szervező megnevezését, címét,
- d) a szervező képviselőjére jogosult személy nevét és címét, elérhetőségét,
- e) a rendezvény biztosítását ellátó személy-, szervezet megnevezését valamint a szervezet képviselőjének nevét, címét és elérhetőségét,
- f) a rendezvény helyszínének léptékhelyes helyszín-, vagy alaprajzát, a helyszínen elhelyezett sátrak, mobil árusítóhelyek (mozgóboltok), asztalok, székek feltüntetésével. Indokolt esetben a felállított sátrak alaprajzait. A rajzon jelölni kell a résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalakat, kijáratokat, ezek méreteit, az oltóvíz szerzési helyeket, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére szolgáló útvonalakat, a rendezvény helyszínén a résztvevők mozgásának koordinálása céljából kialakított pontokat.

g) a résztvevők mozgásának irányításával megbízott felügyelő személyzet feladatait,

h) a tűz- és káresemény bekövetkezésekor szükséges teendőket,

i) a tűz- és káresemények jelzéseinek és oltásának módját,

j) a rendezvényterület energiaellátásának módját, annak lekapcsolási lehetőségeit,

k) a résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalak jelölésének módját (iránymutató táblák, irányfények), azok sötétedést követő megvilágításának lehetőségeit,

l) a tartalék-energiaellátás módját,

m) a rendezvény környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények ismertetését, leírását,

n) a résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök, kihangosítók ismertetését, használatának leírását.

(7) A szabadtéri rendezvény területén biztosítani kell a tűzoltójárművek közlekedéséhez szükséges utat.

**596. § (1)** A közönség közlekedésére, eltávozására kijelölt útvonalat a várható legnagyobb látogatási létszám figyelembevételével számítás alapján kell méretezni.

(2)<sup>146</sup> A helyszín és a tervezett létszám ismeretében a területileg illetékes I. fokú tűz-védelmi hatóság a rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében megfelelő számú tűzoltó gépjármű felügyeletét írhatja elő, melynek költségét a rendezvény szervezője köteles állni.

(3)<sup>147</sup>

(4)<sup>148</sup> A 20 000 m<sup>2</sup> alapterületet meghaladó szabadtéri rendezvények szervezőinek irányítási pontot kell létrehozni, ahol legalább a rendezvény főszervezője, a rendezvény biztonsági vezetője és a rendőrség, mentők, katasztrófavédelmi igazgatóság, tűzoltóság intézkedésre jogosult vezetői végeznek irányítói feladatokat, a kommunikációs lehetőségekről – tömegtájékoztatás – gondoskodnia kell.

(5) A szabadtéri rendezvények területén telepített kivetítőkön a rendezvény területének menekülési útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni a rendezvény megkezdése előtt, a rendezvények szünetében és a rendezvények végén.

**597. § (1)**<sup>149</sup> Az ülőhelyekkel tervezett szabadtéri rendezvény csak a padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. Az ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a kiürítési útvonalakat úgy kell kialakítani hogy az útvonalak hossza ne haladja meg az alábbiak egyikét sem:

- a) a széksorok között haladva 15 m,
- b) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva 15 m,
- c) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva 30 m,
- d) sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva 45 m, illetve
- e) bármely tartózkodási pozícióból a legközelebbi kijáratig légvonalban mérve 45 m.

(2)<sup>150</sup> Az ülőhelyek esetében alkalmazott lépcsők, közlekedők legkisebb szabad szélessége 1,05 m, a szektorokat elválasztó lépcsők, közlekedők esetében 2,10 m. Amennyiben a rendezvény asztalokkal és azok körül elhelyezett ülőhelyekkel kerül megrendezésre, akkor azok elhelyezésekor az (1) bekezdés d)–e) pontjaiban foglalt követelményeket kell betartani.

(3) A szabadtéri rendezvényen minden 200 főre kell 1 fő biztonsági személyzetet biztosítani, akinek feladata a résztvevők tájékoztatása a menekülési lehetőségekről, illetve valamennyi biztonsági szabályról a rendezvény ideje alatt.

(4) Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható.

(5)<sup>151</sup>

(6) Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán elhelyezett rámpáknak alkalmasnak kell lenniük a mozgásukban vagy cselekvőképességükben korlátozott személyek biztonságos menekülésére.

**598. § (1) Szabadtéri rendezvényen**

- a)<sup>152</sup> a színpad védelmére minden megkezdett 50 m<sup>2</sup> után 1 db 34 A teljesítményű,
- b)<sup>153</sup> az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m<sup>2</sup> után 1 db 34 A teljesítményű,
- c)<sup>154</sup> a vendéglátó egységek védelmére egységenként 1 db 34 A, 183 B teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

(2) A tűzvédelmi hatóság a rendezvény megtartását megtilthatja, a rendezvény azonnali befejezését rendelheti el, ha az írásban meghatározott vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések nem garantálják megfelelően a rendezvényen tartózkodók biztonságát, vagy nem tartják be azokat.